


**Муниципальное казенное предприятие
«Излучинское Жилищно-коммунальное хозяйство»
(МКП «ИЖКХ»)**

ул. Энергетиков, д. 6, пгт. Излучинск, Нижневартовский район,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628634
Тел: 8 (3466) 28-20-80, эл. почта: mkr_izhkh@mail.ru
ИНН 8620023845, ОГРН 1218600003621

От 28 МАЙ 2025 № 330 - исх

Главе администрации
г.п.Излучинск
Е.С.Папп

О внесении изменений



Уважаемая Елена Станиславовна!

В целях актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района ХМАО-Югры на 2026г. Внести значения в таб.1.18 на стр.39 согласно технического отчета по аудиту 2025г. следующие данные:

Потери тепловой энергии в теплосетях пгт. Излучинск

Показатель	Технологические потери за 2024 од
Нормативы технологических потерь во всей системе теплоснабжения, Гкал/ч	2,52
Максимально-часовые тепловые потери, Гкал/ч	1,84
Тепловые потери за межотопительный период, Гкал/ч	0,68
Суммарные нормативные годовые тепловые потери, Гкал	20467
в т.ч. за отопительный период, Гкал	19036
за межотопительный период, Гкал	1431
Значения годовых нормативных потерь теплоносителя с утечкой, м3	31327,1

Согласно предложениям АО «Нижневартовская ГРЭС» по актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год таблица 1.9 «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей пгт.

Излучинск» содержит показатель «отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)» 156,482 тыс. Гкал, что выше средней величины фактического объема отпуска тепловой энергии из тепловой сети за три расчетных периода регулирования. Учитывая превышение показателя считаю необходимо изменить показатель в таблице «отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)» – в размере 158,154 тыс. Гкал.

Главный инженер



С.И. Чиркин

Исп.: И.о. начальника ПТО
С.Н. Журавлев